

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНКА»**

Ул. Монтажников, 8, г. Новый Уренгой, ЯНАО, 629320
Телефон: +7 958-164-70-94 E-mail: RyabinkaDS@nur.yanao.ru
ОКПО 35343966; ОГРН 1028900622420; ИНН 8904034262; КПП 890401001

28.08.18 № 224

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО
в г. Новый Уренгой, Тазовском районе

И.В. Троянову

Направляем Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по Предписанию № 187 об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 28.09.2017 г сроком исполнения до 01.09.2018 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Сведения об исполнении |
|-------|---|---|
| 1 | Установить систему водоочистки. Довести качество воды по санитарно-химическим показателям до нормативных показателей и представить протокол лабораторных исследований | На пищеблоке проведена промывка системы ХВС – акт о промывке наружных систем ХВС от 12.10.2017 установлена система водоочистки (бытовой фильтр) Проведены повторные лабораторные исследования на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 – протокол испытаний (исследований) № 20454 от 07.11.2017. Договор о подвозе воды на стадии подписания. |
| 2 | Запретить вход в третью группу через тамбур Основание: п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». | Вход в третью группу через тамбур закрыт, прием воспитанников осуществляется через центральный вход образовательного учреждения и спортивный зал – приказ МБДОУ «ДС «Рябинка» № 199 от 04.10.2017 |
| 3 | Отделочные материалы облицовки здания детского сада и здания пищеблока осыпаются. Крыша детского сада протекает. На потолке в 3 группе, в помещении для дополнительных занятий видны следы подтеков. | Следы подтеков на потолке в помещении для дополнительных занятий в 3 группе – устранены при проведении косметического ремонта помещений детского сада в соответствии с планом мероприятий по подготовке МБДОУ «ДС «Рябинка» к осенне-зимнему периоду, 2018/2019 г.г. (Приказ № 77 |
| 4 | На обоях стен коридора и на потолке возле музыкального зала видны следы подтеков, обои вдоль стены от пола до | |

31 08 2018

| | | |
|---|---|--|
| | потолка порваны, в связи с тем, что швы отделочных материалов стены разошлись примерно на 1 см., пол под линолеумом проваливается | от 31.05.2018 «О мерах по подготовке образовательной организации к новому 2018/2019 учебному году»). |
| 5 | На стенах в помещении кафе имеются трещины на всю высоту. Пол в буфетной кафе проваливается | Ведутся ремонтные работы по устранению замечаний: ремонт кровли (№ п/п 3), коридор музыкального зала (№ п/п 4), пищеблок (№ п/п 7), помещение прачечной (№ п/п 8), тамбура 3 группы (№ п/п 9). Ремонт фасада и части здания Литера-4 (№ п/п. 5, 6) будут включены в план проведения ремонтных работ 2019 года – письмо МКУ УМХ № М401-12/2639 от 28.08.2018г. |
| 6 | На стенах в помещении туалетной при кафе имеются трещины на всю высоту | |
| 7 | Краска на потолке горячего цеха пищеблока отслоилась и частично осыпалась | |
| 8 | На стенах и на потолке прачечной имеются трещины. Отделка стен и потолка выполнена не влагостойкими материалами и требует проведения ремонта. | |
| 9 | На стенах тамбура 3 группы, краска отслоилась, осыпалась, отделочный материал потолка пропитан влагой и частично провисает | |

Дополнительно сообщая.

Для исполнения Предписания № 187 об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 28.09.2017 г сроком исполнения до 01.09.2018 года были приняты следующие меры:

Направлены письма:

– в Муниципальное казённое учреждение Управление муниципального хозяйства, копии в Департамент образования Администрации г. Новый Уренгой

№ 396 от 11.10.2017 г., № 146 от 03.05.2018 г., о включении МБДОУ «Детский сад «Рябинка» в план проведения ремонтных работ на 2018 год;

№ 167 от 29.05.2018., о проведении ремонтных работ.

№ 185 от 09.06.2018., о заключении договора на подвоз питьевой воды в МБДОУ «Детский сад «Рябинка» с 01.09.2018 года.

– в Департамент образования Администрации города Новый Уренгой № 165 от 25.05.2018 г., по решению вопроса о демонтаже части здания МБДОУ «Детский сад «Рябинка» Литера-4 (№ п/п. 5, 6)

– в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе № 169 от 29.05.2018 о разъяснении дальнейших действиях по исполнению Предписания № 187 об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 28.09.2017 г.

Муниципальное казённое учреждение Управление муниципального хозяйства ответило:

1. Ремонтные работы по устранению выявленных нарушений будут учтены при формировании перечня ремонтных работ муниципальной

программы «Развитие городского хозяйства» на 2018 год, при наличии финансирования (письмо МКУ УМХ № М401-12/3403 от 31.10.2017).

2. Согласно МП «Развитие городского хозяйства» подпрограммы «Ремонт, строительство и реконструкция административных объектов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры» на 2018 год, проведение ремонта на объекте «ДС «Рябинка» не предусмотрено.

Данные мероприятия будут предусмотрены в плане 2019 года.
(письмо МКУ УМХ № М401-12/1564 от 28.05.2018).

3. Работы по устранению замечаний: ремонт кровли, коридор музыкального зала, тамбура 3 группы будут выполнены согласно муниципальному контракту № 0190300010818000429 от 21.08.2018 г. Ремонт фасада и части здания (литера-4) будут включены в план проведения ремонтных работ 2019 года. (письмо МКУ УМХ № М401-12/2639 от 28.08.2018)

Письмо в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе № 169 от 29.05.2018 осталось без ответа.

Прошу подтвердить факт принятия всех зависящих от муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Рябинка» мер по исполнению Предписания № 187 об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 28.09.2017

Прилагаются следующие документы:

1. Копия Акта о промывке наружных систем ХВС от 12.10.2017
2. Копия Протокола испытаний (исследований) № 20454 от 07.11.2017
3. Копия письма Начальнику УМК УМХ № 396 от 11.10.2017
4. Копия письма Начальнику УМК УМХ № 146 от 03.05.2018
5. Копия письма Начальнику Департамента образования № 165 от 25.05.2018
6. Копия письма Начальнику УМК УМХ № 167 от 29.05.2018
7. Копия письма Начальнику УМК УМХ № 185 от 09.06.2018
8. Копия письма Начальнику ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе № 169 от 29.05.2018
9. Копия письма МКУ УМХ № М401-12/3403 от 31.10.2017
10. Копия письма МКУ УМХ № М401-12/1564 от 28.05.2018
11. Копия письма МКУ УМХ № М401-12/2639 от 28.08.2018

Заведующий



Т.Г. Мусацкова

А К Т
о промывке наружных системы ХВС

г. Новый Уренгой

«12» 10 2017 г.

Абонент: ООО «РадиалСБ»

Наименование объекта, адрес: МБДОУ ДС «Рябинка».

Комиссия в составе:

Представитель УМХ: Начальник ОСТиКО Ревзин Е.В.

Представитель МБДОУ ДС «Рябинка»: заведующий Муссаева Т. Г.


Представитель абонента: Генеральный Директор Данилов И.Л.

Представитель абонента: Начальник участка Кокухин О.В.


Составили настоящий акт о том, что была произведена промывка сетей ХВС гидропневматическим способом до полного осветления воды.

ПОДПИСИ:

Представитель УМХ: Начальник ОСТиКО  Е.В. Ревзин

Представитель МБДОУ ДС «Рябинка»:  Муссаева Т. Г.

Представитель абонента: Генеральный Директор  И.Л. Данилов

Представитель абонента: Начальник участка  О.В. Кокухин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-
 Ненецком автономном округе»**
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР ФИЛИАЛА ФБУЗ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЯНАО В ГОРОДЕ НОВЫЙ УРЕНГОЙ,
 ТАЗОВСКОМ РАЙОНЕ»**


Адрес юридического лица: Ямальская ул., д. 4,
 Салехард г., 629008, ЯНАО,
 Тел/факс (349-22)3-15-44, 4-56-82
fguz@cgsen89.ru<http://www.cgsen89.ru>
 Место осуществления деятельности
 Новая ул., д.26, Таежная, 90, а/я 297, г. Новый Уренгой,
 Ямало-Ненецкий автономный округ, 629305,
 тел/факс 8 (3494) 23-70-29;
 эл. адрес: fbusurengoy@mail.ru
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510703
 выдан 29.12.2015г

УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель (заместитель) ИЛЦ
 А.П. Багдасарова



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) № 20454
 от 7 ноября 2017 г.

| | |
|--|---|
| Объект испытаний (исследований): | Вода централизованного холодного водоснабжения распределительная сеть |
| Наименование и адрес заказчика: | МБДОУ «ДС «Рябинка», ул. Монтажников, д.8, МО-93, район Коротчаево, г. Новый Уренгой, ЯНАО |
| Наименования и адрес объекта, где проводился отбор пробы (образца): | МБДОУ «ДС «Рябинка», ул. Монтажников, д.8, МО-93, район Коротчаево, г. Новый Уренгой, ЯНАО |
| Место отбора пробы (образца): | Пищеблок |
| Дата и время отбора пробы (образца): | 01.11.2017г 12 ⁰⁰ |
| Дата и время доставки пробы (образца): | 01.11.2017г 14 ³⁰ |
| Цель отбора: | Договор №414/2017 от 30.10.2017г |
| НД на методику отбора: | ГОСТ 31861-2012 |
| НД на объем лабораторных исследований и их оценку: | лабораторные исследования на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» |
| Код пробы (образца): | 20454.01.11.17 |
| Тара, упаковка: | Пластиковая емкость 1,5л |
| Условия транспортировки: | Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами |
| Дополнительные сведения: | Температура при доставке +3 ⁰ С |
| Сотрудник, отобравший пробы: | Заведующий Т.Г. Мусацкова |

Лицо ответственное за составление данного протокола: Э.А. Мамедова 

| | |
|---|-------------|
| Общее количество страниц 2 | Страница №1 |
| Результаты относятся к образцам (пробам) прошедшим испытания Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ. | |

629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. Таёжная, дом 90

Код пробы (образца):

20454.01.11.17

Санитарно-гигиеническая лаборатория



Дата и время поступления пробы: 01.11.2017 г. 14:30
 Дата и время начала исследования: 01.11.2017 г. 14:40
 Дата окончания исследования: 02.11.2017 г.

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований (испытаний)* | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|---|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|
| Регистрационный номер лаборатории по журналу приема проб №8219 | | | | | |
| Регистрационный номер лаборатории по журналу регистрации результатов №1360 | | | | | |
| 1 | Цветность | менее 1,00 | не более 20,0 | градусы | ГОСТ 31868-2012 |
| 2 | Железо | 0,54 ± 0,11 | не более 0,6 ^(*) | мг/дм ³ | ГОСТ 4011-72 |
| 3 | Марганец | 0,190 ± 0,029 | не более 0,3 ^(*) | мг/дм ³ | ГОСТ 4974-2014 |
| *-результат анализа получен как среднее арифметическое значение двух параллельных определений, уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам | | | | | |
| (*) - норматив ПДК установлен Постановлением №11 от 28.04.2017 г. и. о. главного государственного санитарного врача по Ямало-Ненецкому автономному округу Э. А. Харьковской «Об увеличении показателей содержания железа и марганца в питьевой воде централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования город Новый Уренгой». | | | | | |

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Спектрофотометр ПЭ-5300 ВИ | ± 0,5% | 1516 | № 2105643/4 | 18.10.2018 г. |

Исследования проводили:

| | |
|--|--|
| Должность, Ф.И.О. лаборант З. М. Рахимова | Подпись  |
| Ф.И.О. начальника лаборатории И. В. Луценко | Подпись  |

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНКА»**

Ул. Монтажников, 8, г. Новый Уренгой, ЯНАО, 629320
Телефон: +7 958-164-70-94 E-mail: RyabinkaDS@nur.yanao.ru
ОКПО 35343966; ОГРН 1028900622420; ИНН 8904034262; КПП 890401001

11.10.2017 № 396

Начальнику МКУ УМХ
Л. П. Дениуллиной



Копия
Начальнику
Департамента образования
Администрации города Новый Уренгой
М.О. Терещенко

Территориальным отделом Управлением Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе, на основании распоряжения от 10.08.2017 г. № 373 Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, проведена плановая документарная выездная проверка в отношении МБДОУ «ДС «Рябинка».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения санитарного законодательства ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 25-ФЗ, п.5.1, п.5.4, п.9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Отделочные материалы здания детского сада, пищеблока осыпаются, крыша здания детского сада протекает. На потолке 3 группы, в помещении для дополнительных занятий, на стенах и потолке коридора музыкального зала – следы подтеков. В коридоре музыкального зала швы отделочных материалов стены разошлись примерно на 1 см, пол проваливается. В помещении кафе, в буфетной, проваливается пол. В помещении туалетной при кафе имеются трещины во всю высоту стены. На стенах тамбура 3 группы, отделочный материал потолка пропитан влагой и частично провисает.

Согласно Предписания об устранении выявленных нарушений ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе № 187 от 28.09.2017, устранение выявленных нарушений необходимо провести в срок до 01.09.2018 года.

На основании вышеизложенного, с целью устранения данных нарушений, прошу включить МБДОУ «ДС «Рябинка» в план проведения ремонтных работ на 2018 год.

Заведующий

Т. Г. Мусацкова

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ**
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНКА»

Ул. Монтажников, 8, г. Новый Уренгой, ЯНАО, 629320
Телефон: +7 958-164-70-94 E-mail: RyabinkaDS@nur.yanao.ru
ОКПО 35343966; ОГРН 1028900622420; ИНН 8904034262; КПП 890401001

03.05.2018 № 146

- Начальнику МКУ УМХ
Л. П. Дениуловой



Копия
Начальнику
Департамента образования
Администрации города Новый
Уренгой
М.О. Терещенко

Территориальным отделом Управлением Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе, на основании распоряжения от 10.08.2017 г. № 373 Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, проведена плановая документарная выездная проверка в отношении МБДОУ «ДС «Рябинка».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения санитарного законодательства ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 25-ФЗ, п.5.1, п.5.4, п.9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Отделочные материалы здания детского сада, пищеблока осыпаются, крыша здания детского сада протекает. На потолке 3 группы, в помещении для дополнительных занятий, на стенах и потолке коридора музыкального зала – следы подтеков. В коридоре музыкального зала швы отделочных материалов стены разошлись примерно на 1 см, пол проваливается. В помещении кафе, в буфетной, проваливается пол. В помещении туалетной при кафе имеются трещины во всю высоту стены. На стенах тамбура 3 группы, отделочный материал потолка пропитан влагой и частично провисает.

Согласно Предписания об устранении выявленных нарушений ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе № 187 от 28.09.2017, устранение выявленных нарушений необходимо провести в срок до 01.09.2018 года.

На основании вышеизложенного, прошу дать письменную информацию о включении объекта МБДОУ «ДС «Рябинка» в перечень ремонтных работ на 2018 год.

Заведующий

Т. Г. Мусацкова

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ**
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНКА»

Ул. Монтажников, 8, г. Новый Уренгой, ЯНАО, 629320
Телефон: (3494) 93-92-20. Факс: (3494) 93-92-20 E-mail: ryabinka93@gmail.com
ОКПО 35343966; ОГРН 1028900622420; ИНН 8904034262; КПП 890401001

25.05.2018 № 165

Начальнику
Департамента образования
Администрации
города Новый Уренгой

М.О. Терещенко

Уважаемый Михаил Отарович!

Довожу до Вашего сведения, что часть здания МБДОУ «Детский сад «Рябинка» (Литера-4) находится в неудовлетворительном состоянии, на отдельных участках – в аварийном состоянии (разрушение фундамента здания, трещины шириной раскрытия более 10 см на внутренних перекрытиях, деформации, трещины и прогибы в сводах потолочных перекрытий, разрушение полового покрытия и т.д.), что может привести к обрушению несущих конструкций. Для дальнейшей безаварийной эксплуатации части здания Литера-4 был указан большой перечень строительных работ, что экономически нецелесообразно при данном техническом состоянии здания.

Для обеспечения безопасности, соблюдения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», прошу Вас оказать содействие по решению вопроса о демонтаже части здания Литера-4, с вывозом и последующим благоустройством территории МБДОУ «Детский сад «Рябинка».

Прилагаются копии Ситуационной схемы и Плана расположения здания МБДОУ «Детский сад «Рябинка»

Заведующий




Т.Г. Мусацкова



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ**
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНКА»

Ул. Монтажников, 8, г. Новый Уренгой, ЯНАО, 629320
Телефон: +7 958-164-70-94 E-mail: RyabinkaDS@nur.yanao.ru
ОКПО 35343966; ОГРН 1028900622420; ИНН 8904034262; КПП 890401001

29.05.2018 № 167



Начальнику МКУ УМХ
Л. П. Дениуллиной

Копия
Начальнику
Департамента образования
Администрации города Новый
Уренгой
М.О. Терещенко

Прошу провести ремонтные работы согласно предписания ТО
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском
районе № 187 от 28.09.2017, при наличии средств экономии после
аукционов по объектам образования для проведения ремонтных работ, до
20.08.2018 года:

1. ремонт фасада здания детского сада;
2. устранить причину и последствия протекания крыши в районе
коридора музыкального зала;
3. косметический ремонт стен и потолка помещений прачечной;
4. ремонт тамбура 3 группы.

Работы по реконструкции части здания МБДОУ «ДС «Рябинка»
Литера-4 (помещение кафе, туалет при кафе) прошу включить в план
проведения ремонтных работ в 2019 году.

Заведующий

Т. Г. Мусацкова



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНКА»**

Ул. Монтажников, 8, г. Новый Уренгой, ЯНАО, 629320
Телефон: +7 958-164-70-94 E-mail: RyabinkaDS@nur.yanao.ru
ОКПО 35343966; ОГРН 1028900622420; ИНН 8904034262; КПП 890401001

09.06.2018 № 185

Начальнику МКУ УМХ

Л. П. Дениуловой

Прошу заключить договор на подвоз питьевой воды в МБДОУ «Детский сад «Рябинка», в объеме 100 литров на период с 01.09.2018 года по 31.12.2018 года.

При заключении контракта в пункте «Сроки и условия поставки» необходимо учесть, что чистая питьевая вода должна подвозиться в образовательное учреждение ежедневно, специализированным транспортом «Поставщика» до помещения пищеблока по адресу г. Новый Уренгой, ул. Монтажников, д. 8 с 16-30 до 19-00, с предоставлением 1 раз в месяц заключения о качестве питьевой воды.

Заведующий



Т. Г. Мусацкова

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ**
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНКА»

Ул. Монтажников, 8, г. Новый Уренгой, ЯНАО, 629320
Телефон: +7 958-164-70-94 E-mail: RyabinkaDS@nur.yanao.ru
ОКПО 35343966; ОГРН 1028900622420; ИНН 8904034262; КПП 890401001

29.05.18 № 169

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО
в г. Новый Уренгой, Тазовском районе

И.В. Троянову

В связи с исполнением Предписания № 187 об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 28.09.2017 г со сроком исполнения до 01.09.2018 года приняты меры:

Направлены письма № 396 от 11.10.2017 г., № 146 от 03.05.2018 г. в Муниципальное казённое учреждение Управление муниципального хозяйства, копии в Департамент образования Администрации г. Новый Уренгой, о включении МБДОУ «Детский сад «Рябинка» в план проведения ремонтных работ на 2018 год

Муниципальное казённое учреждение Управление муниципального хозяйства ответило:

1. Ремонтные работы по устранению выявленных нарушений будут учтены при формировании перечня ремонтных работ муниципальной программы «Развитие городского хозяйства» на 2018 год, при наличии финансирования (письмо МКУ УМХ № М401-12/3403 от 31.10.2017).

2. Согласно МП «Развитие городского хозяйства» подпрограммы «Ремонт, строительство и реконструкция административных объектов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры» на 2018 год, проведение ремонта на объекте «ДС «Рябинка» не предусмотрено.

Специалистами МКУ УМХ составлены дефектные ведомости и локальные сметы на ремонт. Стоимость работ составила 763 540 руб.

Данные мероприятия будут предусмотрены в плане 2019 года.
(письмо МКУ УМХ № М401-12/1564 от 28.05.2018).

В связи с отсутствием возможности исполнить Предписание № 187 от 28.09.2017 г до 01.09.2018 года прошу разъяснить о моих дальнейших действиях по исполнению Предписания № 187 об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 28.09.2017 г.

Прилагаются следующие документы:

1. Копия письма № 396 от 11.10.2017
1. Копия письма № 146 от 03.05.2018
2. Копия письма № М401-12/3403 от 31.10.2017
2. Копия письма № М401-12/1564 от 28.05.2018

Заведующий


Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по ЯНАО - Новочеокскому автономному округу
в г. Новый Уренгой, Тазовском районе
1877
31 05 2018г.

Т.Г. Мусацкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Муниципальное казенное учреждение
город Новый Уренгой
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

629300, г. Новый Уренгой
ул. Индустриальная, д. 4
umx@adm.newurengoy.ru

Телефон: (3494) 22-14-53
Тел.\Факс: (3494) 22-15-84

31.10.2017 № М401-12/3403

На № 396 от 11.10.2017г.

Заведующему
МБДОУ Детский сад
«Рябинка»

Т.Г. Мусацковой

Уважаемая Татьяна Германовна!

Сообщаю Вам, что ремонтные работы по устранению выявленных нарушений, согласно предписания от 28.09.2017 № 187 ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой на объекте МБДОУ «ДС «Рябинка» будут учтены при формировании перечня ремонтных работ муниципальной программы «Развитие городского хозяйства» на 2018 год, при наличии финансирования.

Начальник управления



Л.П. Дениуллова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
город Новый Уренгой

Муниципальное казённое учреждение
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

629300, город Новый Уренгой
ул. Индустриальная, д.4
E-mail: umh@nur.yanao.ru

факс (3494) 22-15-84
тел. (3494) 22-14-53

28.05.2018 № М401-12/1564

на № от

Заведующей МБДОУ
«ДС «Рябинка»

Т.Г. Мусацковой

Уважаемая Татьяна Германовна !

На Ваш запрос по проведению ремонта согласно предписаний ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, по объекту МБДОУ «ДС «Рябинка» расположенному по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Монтажников, д.8 сообщая следующее, что согласно МП « Развитие городского хозяйства» подпрограммы «Ремонт, строительство и реконструкция административных объектов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры» на 2018 год, проведение ремонта на объекте ДС «Рябинка» не предусмотрено.

Специалистами МКУ УМХ были составлены дефектные ведомости и локальные сметы на ремонт. Стоимость работ составила 763 540 руб.

Данные мероприятия будут предусмотрены в плане 2019 года.

Начальник управления



Л.П.Дениуллова.

Исполнил: Степанов А.Н.
22-16-12

| | |
|--|------------|
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинка» | |
| Вх № | 410 |
| « 29 » | 05 20 18 г |
| Тел.: 93-92-20 | |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Муниципальное казенное учреждение
город Новый Уренгой
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

629300, г. Новый Уренгой
ул. Индустриальная, д. 4
umh@nur.yanao.ru

Телефон: (3494) 22-14-53
Тел.\Факс: (3494) 22-15-84

28.08.2018 № МЧОУ-12/2639

На № 167 от 29.05.2018г.

Заведующему
МБДОУ «Детский сад
«Рябинка»

Т.Г. Мусацковой

Уважаемая Татьяна Германовна!

Сообщаю Вам, что работы по устранению замечаний Роспотребнадзора: ремонт кровли и тамбура 3 группы, ремонт помещений прачечной МБДОУ «Детский сад «Рябинка» района Коротчаево, будут выполнены подрядной организацией ИП Санжара К.В в срок до 30 августа 2018 года, согласно муниципальному контракту от 21.08.2018 № 0190300010818000429.

Дополнительно информирую, что работы по ремонту фасада детского сада и части здания (Литера-4) будут включены в план проведения ремонтных работ 2019 года при наличии финансирования.

Начальник управления



Л.П. Дениуллова